

Орган по сертификации продукции
«Научно-технический центр сертификации в области пожарной безопасности,
«СТАНДАРТ» (ООО «НТЦ СПБ «СТАНДАРТ»))

Аттестат аккредитации № ССПБ.RU.ПБ.30

248009, Россия, Калужская обл., г. Калуга, Грабцевское шоссе, 73, тел/факс (985) 760-12-16

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя органа по сертификации

ООО «НТЦ СПБ «СТАНДАРТ»

А.В.Рябцев



Экспертное заключение № 00728/Э от 04.02.2010 г.

Согласно представленной заявки № 1833 тр/з от 28.12.2009 г.

фирмы: ООО "АРТ"

Адрес: 141960, Московская обл., Талдомский район, пгт Запрудня, ул. Ленина, д.1, корпус 37.,
Россия

Заявки-декларации № 1833 от 28.12.2009 г., и сопроводительной документации, представленная
на сертификацию продукция:

Обои виниловые на флизелиновой основе и флизелиновые, м. «White Star», «ART», «Индиго»,
«Арт Мастер ПРО», «ДЕКОРАТОР» по ГОСТ 6810-2002 ((ЕН 233-89) п.п.5.4, табл.1(пок.1,2,6)).

Код ТНВЭД

код ОКП 54 6200

Имеет наиболее опасные (крайние) пожаротехнические характеристики:

Группа горючести – Г4, Группа воспламеняемости – В3, дымообразующая способность –
группа Д3, токсичность продуктов горения - группа Т3 и не планируется к применению на
путях эвакуации.

Принимая во внимание разъяснительное письмо МЧС России № 19-2-5-4434 от 13.07.2009 г., а
также представленную документацию, заявка-декларация № 1833 от 28.12.2009 г. о данных
показателях является документом равнозначным протоколу испытаний.

Эксперт

A handwritten signature in black ink, appearing to read "М.П. Дубинин".

М.П. Дубинин

