РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.00466 (номер сертификата соответствия) ТР 0646074 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями "ИЗОРОК". Адрес: 392526, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, п. Строитель, ул. Промышленная, стр. 2. ОГРН: 1026800885913. Телефон (4752) 77-86-66, факс (4752) 77-54-01.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями "ИЗОРОК". Адрес: 392526, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, п. Строитель, ул. Промышленная, стр. 2. Телефон (4752) 77-86-66, факс (4752) 77-54-01.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем "ISOROC": Изошел-Ц (ISOSHELL-C, ISOROC-SH/C), Изошел-ЦФ (ISOSHELL-CF, ISOROC-SH/CF), выпускаемые по ТУ 5762-002-53792403-04. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 6200

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 6806

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)
Изошел-Ц (ISOSHELL-C, ISOROC-SH/C): группа горючести - НГ (ГОСТ 30244-94, метод 1); Изошел-ЦФ (ISOSHELL-CF, ISOROC-SH/CF): группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения - Т2 (ГОСТ 12.1.044-89*)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протоколы испытаний № 19 с/см-2011 от 05.04.2011 г., № 20 с/см-2011 от 05.04.2011 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.04.2011 по 05.04.2014

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Н. В. Ковыршина
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — Л. Н. Сазонова
подпись, инициалы, фамилия

М.П. Для сертификатов
Закрытое Акционерное Общество "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость" ТРПБ.RU.ПБ06 Орган по сертификации "Огнестойкость"

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-06/003 ФНС РФ, УПОЛЕЦЫ, ТЕЛ. (495) 618-0088, 608-7817, г. МОСКВА, 2009 г.